



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION OF CONFORMITY

Die Firma: Erich Ott
The Company: Rüdigerstraße 15
D-65189 Wiesbaden

erklärt hiermit, dass der Messstellenumschalter
declares, that the measuring point selector / multiplexer

MU 5

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien
in case of intended use complies with the essential requirements of the directives

94/9/EG
2004/108/EG
2006/95/EG
2011/65/EU

durch Anwendung der folgenden Normen entspricht:
by application of the following harmonized standards:

EN 60079-0:2012
EN 60079-11:2012
EN61000-6-2:2005
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

Die Bedienungsanleitung ist zu beachten. Zur Erfüllung der genannten Normen ist der Einbau in die Aufbaugehäuse GH 14 oder 12 N oder gleichwertig erforderlich.
The instruction manual has to be observed. To fulfill the standards mentioned above the mounting into the set-up casings GH 14 or 12 N or equivalent is required.

Kennzeichnung:
Marking:



II (2) G [EEx ib] IIC

(ZELM 04 ATEX 0203)

Benannte Stelle: 0344 KEMA Quality B.V. Utrechtseweg 310, NL-6812 Arnhem
Notified body:

Firma Erich Ott
Wiesbaden, den 5. März 2014
Wiesbaden, the 5th march of 2014


Barica Ott
Geschäftsführerin
Managing Director