



[1] **EU Baumusterprüfbescheinigung**

[2] Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen – **Richtlinie 2014/34/EU**

[3] **EU Baumusterprüfbescheinigungsnummer**

**PTZ 16 ATEX 0024**

Rev. 0

[4] **Hersteller:** Erich Ott GmbH & Co. KG

[5] **Anschrift:** Rüdigerstrasse 15  
D-65189 Wiesbaden  
**Deutschland**

[6] **Gerät:** Sensoren mit Schaltfunktion Typ Ex T...AT

[7] Die Bauart dieser Geräte sowie die verschiedenen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfung festgelegt.

[8] Die Primara Test- und Zertifizier GmbH bescheinigt als Benannte Stelle Nr. 2572 nach der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaft vom 26. Februar 2014 (2014/34/EU) die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie. Die Ergebnisse sind im vertraulichen Prüfbericht ZELM Ex 12113281091 festgehalten.

[9] Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit:

**EN 60079-0:2012+A11:2013**  
**EN 60079-7:2015**

**EN 60079-1:2014**  
**EN 60079-18:2015**

[10] Falls das Zeichen „X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

[11] Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prüfung des festgelegten Gerätes gemäß Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerätes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt.

[12] Die Kennzeichnung der Geräte muss die folgenden Angaben enthalten:



II 2 G Ex db eb mb IIC T3-T6

Kaufbeuren, 2017-03-28

**Andreas Aufmuth**  
Zertifizierstelle

**Horst Haug**  
Fachbereich

---

EU-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit.  
Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.  
Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Primara Test- und Zertifizier-GmbH.  
Diese Bescheinigung wird intern unter Projektnummer 16PP347 verwaltet.

---

**[13] Anlage**

**[14] EU Baumusterprüfbescheinigung PTZ 16 ATEX 0024**

**[15] Beschreibung der Geräte**

Dieser Temperatursensor ohne eigene Spannungsversorgung ist als Temperatursicherung/Regler oder auch als Begrenzer erhältlich.

**[16] Technische Daten:**

Nennspannung: 230V~

Nennstrom: 10A

Umgebungstemperaturbereich: -45°C bis +180°C

Temperaturschaltpunkt: +5°C bis +180°C

Schutzart: IP 66

**[17] Prüfbericht Nr.**

ZELM Ex 12113281091

**[18] Besondere Bedingungen:**

nicht zutreffend

**[19] Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen:**

Durch die vorgenannten Normen abgedeckt.